

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а. Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 34/04-4/65

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 25 » февраля 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору № 34/04-4/65 от 25.02.2014 г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №32 г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, п/р Ново – Александровск, переулок Железнодорожный, 12 – А (МБОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинска).

ИНН 6501102420, ОГРН 1026500531551.

Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.13-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы», а именно,

п. 3.3 физкультурно – спортивная зона не оборудована спортивными площадками (волейбольной, баскетбольной, футбольным полем), оборудованием, обеспечивающим выполнение программ учебного предмета «физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий;

п.4.11., 4.19, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.12., 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.13-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы» в помещении библиотеки, оборудованной компьютерами искусственная освещённость составляет от 75 до 87 ЛК. при нормируемой 300 – 500 люкс. Не обеспечено общее освещение в виде линии светильников, расположенных локализовано, над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращённому к оператору при периметральном расположении компьютеров; не используются стулья объёмно-поворотные, регулируемы по высоте и углам наклона сиденья и спинки;

п. 5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.13-03 фактические значения постоянного шума, измеренные в центре кабинета № 24, оборудованного ПЭВМ, превышает допустимые;

п.4.25, СанПиН 2.4.2.2821-10 на первом этаже учебного здания не задействован оборудованный санитарный узел для персонала (сантехническое оборудование демонтировано);

п.5.1. таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях №18 (основное здание), № 6 (начальная школа) учащиеся не обеспечены рабочими местами в соответствии с ростом – возрастными особенностями;

п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в столярно-слесарной мастерской верстаки не оборудованы предохранительными сетками, высотой 0,65 – 0,7 м для выполнения слесарных работ;

п.6.4 в учебных кабинетах №№ 4, 11, 14, 16, 18, 31, 32, спортивном зале относительная влажность воздуха не соответствует нормативным требованиям и составляет от 28 до 35%, при нормативной 40 - 60 %;

п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 в зданиях основной и начальной школ рычажные приборы откидных фрамуг окон не функционируют (при проветривании открывают створку окон);

п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 уровни искусственной освещённости в учебных помещениях, спортивном зале не соответствуют нормативным значениям, из 155 измерений искусственной освещённости в 7 учебных помещениях 20 измерений в кабинетах № 3, 10, 12, 21, 26, 27, 36, не соответствуют нормативным требованиям и составляют от 164 до 284 лк, при нормируемой 300-500 лк. 5 измерений из 5 проведённых в спортивном зале не соответствуют нормативным требованиям и составляют от 69 до 177 лк, при нормативных 200 лк.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей ПРЕДЛАГАЮ:

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Оборудовать спортивную площадку в соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.09.2015г.
2.	Оборудовать в читальном зале библиотеки общее освещение в виде линии светильников, расположенных локализовано, над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращённому к оператору при периметральном расположении компьютеров. Приобрести стулья объёмно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.	08.09.2014г.
3.	Провести ремонт системных блоков в кабинете информатики № 24 с целью снижения уровня шума.	08.09.2014г.
4.	Задействовать санитарный узел для персонала на первом этаже основного здания, восстановить	08.09.2014г.

	демонтированное сантехническое оборудование.	
5.	Оснастить слесарные верстаки предохранительной сеткой высотой 0,65 – 07 м.	08.09.2014г.
6.	Подобрать в учебных помещениях №18 (основное здание), № 6 (начальная школа) ученическую мебель в соответствии с росто – возрастными особенностями детей.	08.09.2014г.
7.	Обеспечить в учебных помещениях №№ 4, 11, 14, 16, 18, 31, 32, спортивном зале относительную влажность воздуха 40 – 60 %.	08.09.2014г.
8.	Отремонтировать рычажные устройства на фрамугах для обеспечения их функционирования.	08.09.2014г.
9.	Обеспечить нормативную искусственную освещённость 300-500 люкс в учебных помещениях № 3, 10, 12, 21, 26, 27, 36, помещении библиотеки оборудованной компьютерами, 200 люкс в спортивном зале.	08.09.2014г.
10.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания представить в управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.	08.09.2014г. 08.09.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо МБОУ СОШ № 32 г.Южно-Сахалинска в лице директора Бетнарской Светланы Фёдоровны.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заместитель руководителя \_\_\_\_\_

Бянкин А.С.

Стрелкова Е.Б.  
Кривицкая Н.П.  
495-241

Предписание для исполнения исполнит

2014 года

директор -   
Бетнарская Светлана Фёдоровна